

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области

170034 г.Тверь, ул.Дарвина, д.12, т.42-92-01, ugps@tvcom.ru

ОНД и ПР Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

172110 Тверская область г.Кувшиново ул.Октябрьская 7 телефон (848257) 4-43-13, ogpn-kuvshinovo@bk.ru

Предписание № 258 / 1 /

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 (ИНН 6929003230),

в лице заведующего Егоровой Яны Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов по пожарному надзору ГУ МЧС России по Тверской области начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов подполковника внутренней службы А.А. Васильева № 258 от 24.09.2021 г., в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период

мин. 28 сентября 2021

28 Сентября 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 года

Продолжительность 1 рабочий день/ 2 часа проведена проверка государственным инспектором по пожарному надзору ОНД и ПР Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов ГУ МЧС России по Тверской области Лебедевым А.А. здания, помещений, территории МОУ Детский сад №4 по адресу: 172131 Тверская область Кувшинский район поселок Сокольники ул.Советская д.3

(должность, звание фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

совместно с Егоровой Я.А.

наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отделка потолков путей эвакуации, залов для проведения занятий выполнена горючими материалами.	Основание: таблица 28,29 Федерального закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г., СП 2.13130.2009 п.6.8.14	01.08.2022	
2.	Помещения чердака не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализацией.	Основание: п. 3 ст.4 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4, табл. 3, п. 42 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.08.2022	
3.	Электросеть проложена по горючему основанию, заклеена обоями.	Основание: п. 35(з) правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г;	01.08.2022	

Телефон доверия ГУ МЧС России по Тверской области 39-99-99

4.	Двери гладильной и пищеблока не имеет нормируемого предела огнестойкости	Основание: Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, п.3, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.08.2022	
5.	Приборы приемно-контрольные автоматической системы противопожарной защиты здания расположены в коридоре, вне специального помещения (пожарного поста) с соответствующим уровнем доступа.	Основание: п. 3 ст.4 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.22, п. 5.12 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;	01.08.2022	
6.	Отсутствует механизм для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей	Основание: п. 29 правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г;	01.08.2022	
7.	Имеющаяся автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре эксплуатируется сверх срока службы (с 2010 года), при этом не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	Основание: п. 54 правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г;	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Торжокского, Спировского Кувшиновского районов по пожарному надзору, начальник отделения отдела НД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам
ГУ МЧС России по Тверской области майор внутренней службы
Лебедев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ 28 ” Сентября 20 21 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением Детский сад №4

Егорова Яна Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

“ 28 ” Сентября 20 21 г.